

Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети д.Варваровка, Медицинского р-на, Калужской обл., за 2019г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность градуса цветности	запах балл	вкус балл	мутность мг/лм3	Железо общее мг/лм3	хлорид-ион мг/лм3	Аммиак и нитрит-ионы мг/лм3	нитрат-ион мг/лм3	нитрат-ион мг/лм3	Окисляемость ст-ть перманганатная мг/лм3	жесткость оЖ	термотолерантны колониформные бактерии КОЕ в 100 см3	общие колониформные бактерии КОЕ в 100 см3	Общие микробные число КОЕ в 1 см3 не > 50
20.07.19.	д.72	20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7	не обн	не обн	0

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

В.А.Юданова

